

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ADELS-CONTACT
Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co
Buchholzstrasse 40 - 46
51469 Bergisch Gladbach

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Schipper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 253800-1441-0002 / 89745

File ref.:

Ausweis-Nr. 40022275

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2007-10-01

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, Buchholzstrasse 40 - 46, 51469 Bergisch
Gladbach

Aktenzeichen / *File ref.*
253800-1441-0002 / 89745 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2007-10-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40022275.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40022275.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen *Connecting device, terminal with screwless-type clamping units*

Typ(en) / *Type(s)*:

930
935
937

Weitere Angaben siehe Anlage 100A
*Further information see
appendix*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40022275

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, Buchholzstrasse 40 - 46, 51469 Bergisch
Gladbach

Aktenzeichen / *File ref.*
253800-1441-0002 / 89745 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2007-10-01


Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40022275.
This supplement is part of the Certificate No. 40022275.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen *Connecting device, terminal with screwless-type clamping units*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i> 30000275	ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co Buchholzstrasse 40 - 46 D-51469 BERGISCH GLADBACH
---	---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

i.d.  i.d. 





ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Aktenzeichen:
File ref.:
253800 -1441- 0002 / 89745

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40022275

Datum
Date
2007-10-01

Klemmen
Terminals

Anlage-Nr.:
Appendix No.:
100A

	Position im VDE-Ausweis <i>Position in VDE-licence</i>	Typ(en) <i>Type(s)</i>	Bemessungsisolationsspannung / V <i>Rated insulation voltage / V</i>	Bemessungsstrom / A <i>Rated current / A</i>	Bemessungsanschlußvermögen / mm ² <i>Rated connecting capacity / mm²</i>	Kleinster Anschlußquerschnitt / mm ² <i>Smallest cross-sectional area / mm²</i>	Schraubklemmstellen <i>Screw-type terminals</i>	Schraubenlose Klemmstellen <i>Screwless-type terminals</i>	Schneidklemmstellen <i>Insulation piercing terminals</i>	Nicht wiederverw. <i>Non - reusable</i>	Leiterart: flexibel <i>Kind of conductor: flexible</i>	Leiterart: starr <i>Kind of conductor: rigid</i>	Leiterart: eindrätig <i>Kind of conductor: solid</i>	Anzahl der Klemmstellen je Pol <i>Number of clamping units each pole</i>	Polzahl <i>Number of poles</i>	Lösedrücker <i>Unlock button</i>	Umgebungstemperatur / °C <i>Ambient temperature / °C</i>	Abisolierlänge / mm <i>Length of removing insulation / mm</i>	Drahtschutz <i>Wire protection</i>	Zur lagefixierten Verwendung <i>For fixed mounting</i>	Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm <i>Grid width for PCB terminals / mm</i>	Flachsteckverbinderanschluß, Größe <i>Flat quick connet termination, Size</i>	Isolierstoffmaterial <i>Material of insulation</i>
1	930../...		400	24	2,5 1,5 0,5	0,5 0,5	---	X	---	---	---	---	X	2 2 1	1..12	0..2	T 85	8..9	---	---	---	---	PA6,6, weiß / white
2	935../...		400	24	2,5 0,5	0,5	---	X	---	---	---	---	X	4 2	5	---	T 85	8..9	---	---	---	---	
3	937../...		400	24	2,5 0,5	0,5	---	X	---	---	---	---	X	4 2	7	---	T 85	8..9	---	---	---	---	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33